



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 3821-3 от «01» июля 2016г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»**

Соколиной горы 5-я ул., д.25, корп.4, Москва, 105275 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения прямо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение удельного сопротивления грунта.
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводки напряжением до 1 кВ.
6. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Испытание измерительных трансформаторов тока.
9. Испытание измерительных трансформаторов напряжения.
10. Испытание электрооборудования повышенным напряжением 1000 В промышленной частоты.
11. Испытание устройств АВР.
12. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
13. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений.
14. Испытание крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников.
15. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
16. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 10кВ.
17. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.

Свидетельство выдано на основании протокола № 34-ЭЛ от «01» июля 2016г.,
комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического
управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «01» июля 2019г.

Председатель комиссии
М.П.

О.Ю. Кудинов

